

## 入力(マスター→CC-Linkリモートデバイス)

## リモート入力RX

信号名	I/Oポート番号			備考
	2局占有 384点	3局占有 640点	4局占有 896点	
ステップ停止(全タスク)	512	512	512	
(予約)	513	513	513	使用不可
瞬時停止(全タスク)	514	514	514	
ストローブ信号	515	515	515	
割り込みスキップ	516	516	516	
(-)	517	517	517	使用不可
(-)	518	518	518	使用不可
コマンド・データ領域 奇数/パリティ	519	519	519	
データ領域1 第0ビット	520	520	520	
データ領域1 第1ビット	521	521	521	
データ領域1 第2ビット	522	522	522	
データ領域1 第3ビット	523	523	523	
データ領域1 第4ビット	524	524	524	
データ領域1 第5ビット	525	525	525	
データ領域1 第6ビット	526	526	526	
データ領域1 第7ビット	527	527	527	
データ領域2 第0ビット	528	528	528	
データ領域2 第1ビット	529	529	529	
データ領域2 第2ビット	530	530	530	
データ領域2 第3ビット	531	531	531	
データ領域2 第4ビット	532	532	532	
データ領域2 第5ビット	533	533	533	
データ領域2 第6ビット	534	534	534	
データ領域2 第7ビット	535	535	535	
データ領域2 第8ビット	536	536	536	
データ領域2 第9ビット	537	537	537	
データ領域2 第10ビット	538	538	538	
データ領域2 第11ビット	539	539	539	
データ領域2 第12ビット	540	540	540	
データ領域2 第13ビット	541	541	541	
データ領域2 第14ビット	542	542	542	
データ領域2 第15ビット	543	543	543	
コマンド領域 第0ビット	544	544	544	
コマンド領域 第1ビット	545	545	545	
コマンド領域 第2ビット	546	546	546	
コマンド領域 第3ビット	547	547	547	
(予約)	548	548	548	使用不可
(予約)	549	549	549	使用不可
(予約)	550	550	550	使用不可
(予約)	551	551	551	使用不可
汎用入力	552	552	552	
	⋮	⋮	⋮	
	767	767	767	
	4096	4096	4096	
(システム領域)	⋮	⋮	⋮	
	4207	4463	4719	
	4208	4464	4720	
	4223	4479	4735	使用不可

## リモートレジスタ入力RWr

信号名	I/Oポート番号		
	2局占有 64ワード	3局占有 96ワード	4局占有 128ワード
汎用入力	4736 ~ 4751	4736 ~ 4751	4736 ~ 4751
	4752 ~ 4927	4752 ~ 4767	4752 ~ 4767
	4768 ~ 4943	4768 ~ 4783	4768 ~ 4783
	⋮	⋮	⋮
	⋮	⋮	⋮
	5712 ~ 5727	6224 ~ 6239	6736 ~ 6751
	5728 ~ 5743	6240 ~ 6255	6752 ~ 6767
	5744 ~ 5759	6256 ~ 6271	6768 ~ 6783